



ПАО "ХИМПРОМ"
 Россия, 429005, Чувашская Республика
 г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
 Тел.: (8352) 73-01-00, 73-54-87

0466

ЦЕХ № **110**

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 39

Наименование: **ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ**

Масса партии: т **168**

83753

Масса нетто	Партия №	Количество мест	№ автомашины
14,420	401-39	1	К 088 АР 152

Род упаковки: **контейнеры полимерные, тара потребителя**

Дата изготовления 19.01.24

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	Требования по ГОСТ 11086-76 изм. 1, 2 Норма для марки "А"	Фактически по анализу
1. Внешний вид	Жидкость зеленовато-желтого цвета	еоеоб
2. Коэффициент светопропускания, %, не менее	20	45
3. Массовая концентрация активного хлора, г/дм ³ , не менее	190	190,5
4. Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH, г/дм ³	10-20	14,7
5. Массовая концентрация железа, г/дм ³ , не более	0,02	0,01

Примечание. Допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30 % первоначального содержания и изменение окраски до красновато-коричневого цвета.

Заключение: качество продукции соответствует требованиям ГОСТ 11086-76, изм. 1-2, марка "А".

- Паспорт безопасности химической продукции РПБ № 05763441.20.63087. Действителен до 30.07.2025 г.
- Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.95.002.E.000243.04.18 от 13.04.2018 г. Выдано Комитетом охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Срок действия свидетельства устанавливается на весь период изготовления продукции.
- Данная продукция изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной в соответствии с требованиями ISO 9001, ISO 14001.

Заведующий лабораторией

Начальник отделения цеха

Дата 19.01.24

КОПИЯ
ВЕРНА