

## ПАСПОРТ № 98/2

### АМИНАТ™ К

Ингибитор отложений минеральных солей для обратноосмотических установок очистки воды  
ТУ 2439-136-17965829-2012

Номер партии 6  
Дата изготовления 01.2024 г.  
Вес нетто, кг  
Вид и тип тары  
Грузополучатель

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Показатели партии
1	Внешний вид препарата при температуре (22±5) °С	Жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета	Соответствует
2	Значение pH препарата, в пределах	5,0 – 7,0	6,0
3	Массовая концентрация фосфонатов в пересчете на PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> , г/дм <sup>3</sup> , в пределах	250 – 280	278,9
4	Массовая концентрация фосфористой кислоты в пересчете на PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> , г/дм <sup>3</sup> , не более	20	7,5
5	Плотность препарата, г/см <sup>3</sup> , в пределах	1,20 – 1,30	1,265
6	Кэффициент относительного содержания нитрилотриметилфосфонатов и метилиминодиметилфосфонатов.	3,0 – 4,0	3,5
7	Наличие формальдегида	Отсутствует	Отсутствует

\* Допускается зеленоватый цвет препарата.

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 2439-136-17965829-2012.

Гарантийный срок хранения 24 месяца. При заморзании продукт не утрачивает свойства. Перед использованием разморозить и перемешать.

Анализ провёл

Зам. начальника лаборатории

(подпись)

(подпись)

Подольская С.И.

(расшифровка подписи)

Васечко Е.М.

(расшифровка подписи)

Дата выдачи паспорта « 31 » 01

м.п.

